

## 3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 633 000 kWh

## 3.1 OM 1

Gradient:

Priem.:19

Letný:19

Zimný:17

Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
17	100	100	100
16	100	100	100
15	119	119	119
14	139	139	139
13	158	158	158
12	177	177	177
11	196	196	196
10	216	216	216
9	235	235	235
8	254	254	254
7	279	279	279
6	304	304	304
5	329	329	329
4	353	353	353
3	378	378	378
2	403	403	403
1	428	428	428
0	445	445	445
-1	462	462	462
-2	479	479	479
-3	496	496	496
-4	513	513	513

Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
-5	530	530	530
-6	547	547	547
-7	564	564	564
-8	581	581	581
-9	598	598	598
-10	615	615	615
-11	632	632	632
-12	649	649	649
-13	666	666	666
-14	683	683	683
-15	700	700	700
-16	700	700	700
-17	700	700	700
-18	700	700	700
-19	700	700	700
-20	700	700	700
-21	700	700	700
-22	700	700	700
-23	700	700	700
-24	700	700	700
-25	700	700	700