

3. Vykurovacia tabuľka pre OM so ZM nad 633 000 kWh

3.1 OM 1

Gradient:

Priem.: 23

Letný: 19

Zimný: 25

Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
17	100	100	100
16	100	100	100
15	119	119	119
14	139	139	139
13	158	158	158
12	177	177	177
11	196	196	196
10	216	216	216
9	235	235	235
8	254	254	254
7	279	279	279
6	304	304	304
5	329	329	329
4	353	353	353
3	378	378	378
2	403	403	403
1	428	428	428
0	445	445	445
-1	462	462	462
-2	479	479	479
-3	496	496	496
-4	521	521	521

Teplota	1.VK	2.VK	3.VK
-5	547	547	547
-6	572	572	572
-7	597	597	597
-8	623	623	623
-9	648	648	648
-10	673	673	673
-11	699	699	699
-12	724	724	724
-13	749	749	749
-14	775	775	775
-15	800	800	800
-16	800	800	800
-17	800	800	800
-18	800	800	800
-19	800	800	800
-20	800	800	800
-21	800	800	800
-22	800	800	800
-23	800	800	800
-24	800	800	800
-25	800	800	800